

Scheda Tecnica

Hotel Briol Einäugl

Ubicazione	Barbiano (BZ)
Classe CasaClima	A
Tipologia di Costruzione	Costruzione in laterizio
Isolamento	Pareti: Laterizio + XPS contro terra Tetto: XPS
Serramenti/Materiale	Legno, in parte in alluminio
Tipo di impianto	Impianto a biomassa (cippato 100 kW)
Raffrescamento	Si
Ventilazione Meccanica Controllata	Centralizzata
Impianto Solare	Solare termico
Emissioni CO ₂	20 kg CO ₂ / m ² a
Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale	57 %